



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zakázky:	IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru generátoru
Zadavatel:	ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 IČ: 54274649, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
Ev. č. zakázky:	Z2021-039221
Ev. č. TED:	2021/S 209-548570
Ev. č. zadávacího postupu na profilu zadavatele:	N006/21/V00027833

Pořadové číslo	1.
Žádost o vysvětlení ZD	Co se rozumí pod pojmem „Modernizace všech izolačních vložek na vývodech měření teplot generátoru TG1“
Vysvětlení ZD	Zadavatel v rámci vysvětlení Zadávací dokumentace, upřesňuje rozsah plnění uvedený v ZD ČÁST 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, KAPITOLA 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS DÍLA, čl. A.3 Část elektro, odst. A.3.1, bod 5) písm. e., kde je uvedeno: <i>e. Modernizaci všech izolačních vložek na vývodech měření teplot generátoru TG1</i> Modernizací všech izolačních vložek na vývodech měření teplot generátoru TG1 je myšlena výměna všech izolačních vložek. Pro zamezení všech pochybností bude toto upřesnění zpracováno formou dodatku k ZD, který bude v nejbližší době zveřejněn na profilu zadavatele.

Pořadové číslo	2.
Žádost o vysvětlení ZD	Je potřeba pro převinutí statoru, po němž se na generátoru nezmění jeho parametry ani nároky na provoz, zpracovávat dodavatelský provozní předpis (DPP) a dodavatelský předpis pro údržbu (DPÚ)?
Vysvětlení ZD	Zadavatel v rámci vysvětlení, které není změnou Zadávacích podmínek, ale pouze vysvětlením aktuální Zadávací dokumentace předmětného zadávacího postupu, uvádí, že trvá na rozsahu plnění tak, jak je uveden v ZD ČÁST 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, KAPITOLA 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS DÍLA, čl. A.3 Část elektro, čl. A.3.8 „Požadavky Objednatele na projektovou dokumentaci seznámení provozního personálu“, odrážka třetí a čtvrtá, kde je mj. uvedeno: • Zhotovitel zpracuje DPÚ-předpisy pro údržbu. Zhotovitel zpracuje DPP Dodavatelský předpis pro provoz. <u>Komentář Zadavatele:</u> modernizací statorového vinutí generátoru TG1 dojde ke změně parametrů, například pro vinutí, kde je

ČEZ, a. s.

Název zakázky: „IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru generátoru“

	Zadavatelem požadováno nové vinutí se zvýšeným průřezem (7,6x1,8)x2x23 a s třídou tepelné odolnosti izolačního systému “F“, tak jak je uvedeno v textu ZD, ČÁST 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, KAPITOLA 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS DÍLA, čl. A.3 Část elektro, odst. A.3.1 Rozsah plnění díla, bod č.5), písm. a)
--	--

Pořadové číslo	3.
Žádost o vysvětlení ZD	Je potřeba pro převinutí statoru, po němž se na generátoru nezmění jeho parametry a nároky na provoz, zpracovávat dokumentaci pro seznámení personálu a provést jeho seznámení?
Vysvětlení ZD	Zadavatel v rámci vysvětlení, které není změnou Zadávacích podmínek, ale pouze vysvětlením aktuální Zadávací dokumentace předmětného zadávacího postupu, uvádí, že trvá na textu ZD, ČÁST 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, KAPITOLA 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS DÍLA, čl. A.3 Část elektro, odst. A.3.8 Požadavky Objednatele na projektovou dokumentaci seznámení provozního personálu zejména odrážka pátá, kde je mj. uvedeno: - <i>Zhotovitel provede seznámení s provozního personálu s obsluhou a vazbami nově instalovaného zařízení. Seznámí pracovníky Objednatele v celkovém počtu cca 15 pracovníků</i> a současně v čl. A.4 „Zkoušky a testy po realizaci včetně garančního měření“, odstavec čtvrtý, kde je mj. uvedeno: <i>Součástí uvádění do provozu bude prokazatelné seznámení obsluhy s nově instalovaným zařízením a zpracovaným DPÚ-předpisy pro údržbu a DPP Dodavatelským předpisem pro provoz. PTD bude předána na nově dodané komponenty v rozsahu přílohy č.4 smlouvy Požadavky na dokumentaci. Dále bude předána databáze zařízení dle přílohy č.4 smlouvy Požadavky na dokumentaci a vyplněné tabulky FO_0579_KPÚ Komplexní program údržby dle přílohy č.4 Smlouvy Požadavky na dokumentaci.</i> <u>Komentář Zadavatele:</u> modernizací statorového vinutí generátoru TG1 dojde ke změně parametrů, například pro vinutí, kde je Zadavatelem požadováno nové vinutí se zvýšeným průřezem (7,6x1,8)x2x23 a s třídou tepelné odolnosti izolačního systému “F“, tak jak je uvedeno v textu ZD, ČÁST 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE, KAPITOLA 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS DÍLA, čl. A.3 Část elektro, odst. A.3.1 Rozsah plnění díla, bod č.5), písm. a)

Pořadové číslo	4.
Žádost o vysvětlení ZD	Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu předkládání nabídky a to do 28.2.2022. Důvodem je potřebný čas na zpracování nabídky spojené též s časem pro oslovení subdodavatelů vybraných prací, které jsou součástí technické specifikace.
Vysvětlení ZD	Zadavatel posoudí své možnosti z pohledu termínů pro zadávací řízení a následných termínů realizace plnění VZ a v případě nalezení prostoru pro posun termínu zašle jeho aktualizaci formou dodatku k „Výzvě k podání předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním pro sektorovou veřejnou zakázku“

ČEZ, a. s.

Název zakázky: „IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru generátoru“
