

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

Josefův Důl, obnova vodovodu a kanalizace
Josefů Důl, oprava poruchového úseku kanalizace

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Kontaktní osoby:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI Ing. Petr Doškář, pracovník odd.VRI
e-mail:	pdoskar@vakmb.cz ,
Telefon:	326 376 241

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména či specifická označení zboží a služeb, a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných řešení nebo lepších. Dodavatel musí ve své nabídce na tuto skutečnost upozornit a doložit, že jím navržené zboží či výrobky jsou stejné nebo lepší.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří V&K ENGINEERING, Ing Petr Čepický, Vejrychova 272 511 01 Turnov, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb verze 1.9, jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- e) Krycí list nabídky
- f) Cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství obce Josefův Důl, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. V případě, že vybraná firma bude disponovat technologií na opravu kanalizace a nebude vlastními silami schopná provést pokládku vodovodu výkopem, objednatel na vyžádání předá seznam ověřených dodavatelů pokládky vodovodu.

Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce může dodavatel svěřit poddodavateli a nemusí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: (pokládka a montáž vodovodního potrubí, montáž vodovodních šachet, montáže vodovodních přípojek). Objednatel na vyžádání předá seznam prověřených dodavatelů na pokládku vodovodu.

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je veřejné prostranství obce Josefův Důl

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Zahájení stavby: zadavatel bude připraven předat staveniště dodavateli k provedení prací 1.4.2018

6.2.2. Nejzazší ukončení stavby: 30.6.2018

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: 90 dnů

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

- IO 01 Kanalizace (Josefův Důl I., oprava poruchového úseku kanalizace)
- IO 02 Vodovod (Josefův Důl I., obnova poruchového úseku kanalizace)
- IO 01 Vodovod (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)
- IO 02 Kanalizace (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)

Zadavatel upozorňuje na propadlá vyjádření v projektu Josefův Důl I. jelikož tato PD bylo dokončena v roce 2016. Vybraný dodavatel bude muset obnovit vyjádření ostatní správců sítí.

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

IO 01 Kanalizace (Josefův Důl I., oprava poruchového úseku kanalizace)

Jedná se o obnovu –sanaci kanalizační stoky „S – ŠKO“ – KT DN500 – 194,6 m (mezi šachtami č. 30105 a č. 3544518 a stoky „S-VAK-KT DN 300 ÷ 400 – 167,3 m (mezi šachtami č. 3544741 a č. 3544757) a páteřní místní komunikaci (před obecním úřadem na pozemku p.č. 75/1.

Sanace budou probíhat dle technické dokumentace a to 7mi typy:

Typ A: Oprava – krátká vložka

Typ B: Oprava – lokální injektáž potrubí

Typ C: Oprava – lokální utěsnění spoje "Šachta – Potrubí"

Typ D: Renovace – kanalizační šachty

Typ E: Renovace – Potrubí celoplošným nástřikem (alter. rukávce)

Typ F: Obnova – obnova potrubím výkopem

Typ G: Doplnění – litinových a betonových prvků šachty

IO 02 Vodovod (Josefův Důl I., obnova poruchového úseku kanalizace)

Jedná se o rušení stávajícího řadu LT DN80 a obnovení přípojky PE d32 pro čp.18 v nové trase. Původně napojena na rušený řad LT DN 80 a nyní se napojí na stávající LT DN 150. Rušený řad LT DN 80 se použije jako chránička pro přípojku k čp.18. Dále bude součástí opravy vodovodu rušení části stávajícího ocelového vodovodního potrubí OC DN 100 a jeho obnovení potrubím z LT DN100.

IO 02 kanalizace (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)

Jedná se obnovu (sanaci) kanalizační stoky „před čp.7 a čp.10“ KT DN 250 – 194,6 m na pozemku p.č. 75/1. Sanace spočívá jednak v opravě některých úseků " nerezovou manžetou" (typ „A“) resp. v lokální injektáži v potrubí – oprava zaústění přípojky (typ „B“), resp. v lokálním utěsnění spoje šachta potrubí (typ „C“), resp. doplnění litinových a betonových prvků v šachtě (typ „D“). Dále sanace spočívá v renovaci potrubí-celoplošně „od šachty k šachtě“ (typ „E“), nebo v renovaci vnitřního pláště kanalizační šachty (typ„E“). Posledním způsobem sanace je obnova potrubí výkopem (typ „G“). Realizace bude probíhat v koordinaci s obcí Josefův Důl.

Základní typy sanačních opatření v souladu v ČSN EN: 13380:

Typ „A“ Oprava – lokální oprava nerezovou manžetou

Typ „B“ Oprava – lokální injektáž v potrubí (oprava zaústění přípojky)

Typ „C“ Oprava – lokální utěsnění spoje „šachta – potrubí“

Typ „D“ Oprava – doplnění litinových a betonových prvků šachty

Typ „E“ Renovace – celoplošná renovace potrubí

Typ „F“ Renovace – renovace pláště a dna kanalizační šachty

Typ „G“ obnova - obnova potrubí výkopem

IO 01 Vodovod (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)

Jedná se o obnovu poruchového vodovodního řadu „A“ –TLT DN 80 – 187,7 m, který je napojen v páteřní místní komunikaci na pozemku p.č. 75/1. Součástí obnovy vodovodu bude i propojení řadu „A“ a řadu „A-1“ TLT DN80 9,6m na stávající podzemní hydrant. V rámci obnovy vodovodu bude přepojeno 14 ks. vodovodních přípojek. Realizace bude probíhat v koordinaci s obcí Josefův Důl.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- ***IO 01 Kanalizace (Josefův Důl I., oprava poruchového úseku kanalizace)***
- ***IO 02 Kanalizace (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)***
- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou zhotoviteli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- Na utěsnění trubního prostupu stěnou šachtového dna speciální maltou, bude použita sanační hmota Ergelit.

- Pro lokální opravu manžetu bude používána nerezová manžeta Quick-lock z nerezové oceli.
- Při použití sanace „do šachty k šachtě“ rukávem bude použit rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí o síle stěny 3-28 mm, tvrzený UV-lampou nebo inverzní rukávec tvrzený horkou vodou.
- Zkrácené GA a GZ kusy budou vždy pokládány do pískového lože
- Stávající kramlová stupadla budou ze šachet odstraněny (vyříznuty) a nahrazeny novými ocelovými s polyethlenovým povlakem dle standardů objednatele.
- Dodavatel předloží technický list dodávaného rukávce a statický výpočet .
- **IO 02 Vodovod (Josefův Důl I., obnova poruchového úseku kanalizace)**
- **IO 01 Vodovod (Josefův Důl II., obnova vodovodu a kanalizace)**
- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou zhotoviteli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupřavami a poklopy, domovní šoupátka se zemními soupřavami, poklopy a navrtacími pasy SINGLE SUPA-LOCK, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- Identifikační vodič nebude na stavbu dodáván
- zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák.262/2006 Sb., Zák. 309/2006 Sb., Zák. 183/2006 Sb. a zákonech navazujících
- na stavbě bude působit koordinátor BOZP, náklady na jeho činnost bude hradit objednatel
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů, pasportizace přilehlých staveb a nemovitostí v případě, že by mohlo dojít při provádění prací k jejich poškození

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele

- k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
 - d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
 - e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
 - f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
 - g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
 - h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
 - i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Josefův Důl, obnova vodovodu a kanalizace“

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Josefův Důl, oprava poruchového úseku kanalizace“

Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.

- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.2.2018 2017 ve 12:30 hod.

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého dodavatele.

10. Hodnocení nabídek

- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

