

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:
SÚS JMK, oblast Střed
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Ing. Martin SMĚLÝ

Slunečná 481/6

634 00 BRNO

Váš dopis ze dne
13.1.2021

Vaše značka

Naše značka
799/2021/SKJA

Vyřizuje /linka
Ing. Skokan/547120429
jaroslav.skokan@susjmk.cz

V Brně dne

15.1.2021

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „III/3945, obec STŘELICE – ulice Příční“ k společnému územnímu rozhodnutí (souhlasu) a stavebnímu povolení a technické podmínky pro realizaci stavby.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 15.1.2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k společnému územnímu rozhodnutí (souhlasu) a stavebnímu povolení ke stavbě „**Střelice, ulice Příční**“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o stavbu podélných parkovacích míst na ul. Příční v obci Střelice, kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- Silnice č. III/3945 v km staničení cca 8,070 na pozemku p.č. 3466/2 v k.ú. Střelice u Brna (ve vlastnictví České republiky (ÚZSVM)).
- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa, v tomto případě je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

Úprava ulice Příční spočívá v doplnění podélných parkovacích míst a zelených ploch po pravé straně komunikace (ve směru k ul. Ant. Smutného), zúžení šířky průjezdního úseku komunikace a úpravy oblouku chodníku v místě připojení ke krajské silnici.

Silnice č. III/3945 bude dotčena následujícím způsobem:

Chodník:

- připojením přes obrubník (+120, +20 mm) ke krajské silnici v km staničení cca 8,070 (p.č. 3466/2) mimo pozemek JMK

Podmínky pro realizaci chodníku:

- V místě změny pozice chodníkových obrubníků požadujeme provést zazubení konstrukčních vrstev a obrusnou vrstvu vozovky v šíři 0,5 m.
- Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru, příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%.
- Při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5m od obrubníku.
- **Navržená úprava musí umožnit současný nájezd a výjezd vozidel tak, aby bylo možné plynulé odbočení vozidel z krajské komunikace na ulici Příční a nedocházelo k blokování dopravy na krajské komunikaci.**
- Majetkoprávně řeší Smlouva o právu provést stavbu.
- Příp. vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu.
- **V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.**
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- **Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na pozemcích či stavbách v majetku Jihomoravského kraje, požadujeme před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Střed (www.susjmk.cz/zadosti).**
- **Taktéž v případě, že dojde po stavbě k majetkoprávnímu vypořádání, zaměření skutečného provedení stavby v terénu a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, bude VŽDY účasten příslušný majetkový správce oblasti, který odsouhlasí dělení pozemku(ů). O termínu geodetického zaměření bude nejméně 3 dny předem informována paní Jaromíra Zeržánová (kontakt: tlf 547 120 421; mob. 604 225 369; e-mail: jaromira.zerzanova@susjmk.cz), majetkový správce příslušné oblasti, případně určený pracovník.**
- **O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan (tel: 547 120 429, 737 237 166; e-mail: jaroslav.skokan@susjmk.cz).**
- **Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány.** Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan, tel: 547 120 429, 737 237 166; e-mail: jaroslav.skokan@susjmk.cz) s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDÍ a SÚS JMK.

- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
- **Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních podmínkách.**

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání společného územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení.

- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
- Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)*

Ing. Vojtěch Vybíral
vedoucí oblasti Střed
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje