

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“ Bořanovice – rozšíření a intenzifikace ČOV na 1990 EO – II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

zastoupený:

Obec Bořanovice

Ke Kampeličce 67, 250 65 Líbeznice

00240061

Liborem Řápkem, starostou

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

JUDr. Jan Salmon, advokát

tel. + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-boranovice>.

Zadavatel obdržel dne 12.8.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V dokumentaci k veřejné zakázce „Bořanovice – rozšíření a intenzifikace ČOV na 1990 EO – II.“, v podkladech ke strojní části veřejné zakázky chybí specifikace potrubí – DN, požadovaný materiál, a s tím související spojovací materiál, armatury apod. Prosím o doplnění chybějícího soupisu potrubí a materiálu.

Odpověď:

Níže v návaznosti na dotaz č. 1 zasíláme rozepsané komplety. Zhotovitel ocení ve výkazu výměr komplet jednou položkou.

Vystrojení dosazovací nádrže, včetně pozinkované lávky nad nádrží:

Přívodní potrubí do ukladňovacího válce: KG - PVC DN 250

1.5 odtok vyčištěné vody z dosazovacích nádrží: KG – PVC DN200

2.1 přebytečný aktivovaný kal z dosazovací nádrže: PE 75x4,5

2.2 recirkulace kalu – vratný kal – zateplené s topným kabelem: PE 75x4,5

2.5 odtah plovoucích nečistot: Hydropneumatické čerpadlo DN 100 pro stahování nečistot z hladiny dosazovací nádrže, mat.: ocel tř. 1.4301, potrubí PPR DN 100

3.3 tlakový vzduch k ofukovacím tryskám a k mamutce stahování plovoucích látek v dosazovací nádrži: svody k mamutce stahování plovoucích nečistot PE – UV stabilní, DN 25, svody k ofuku hladiny PE – UV stabilní, DN 20

Nitrifikace – provzdušnění:

3.2 tlakový vzduch do nitrifikace: svody k aeračním elementům v nitrifikační nádrži PE – UV stabilní DN 40

Dmychadlo Kubíček v krytu:

3.1 rozvod tlakového vzduchu: nerez DN 80, DN 40

Rozdělovací objekt:

1.3 výtlak z čerpací jímky, tepelná izolace tl. 50 mm, topný kabel: PE 90x5,4

1.4 přítok na biologické reaktory, tepelná izolace tl. 50 mm: PVC DN 150

V Praze dne 18.8.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník