



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

V Českých Budějovicích 31. 10. 2022

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

LUBENECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013186

ZADAVATEL: Obec Lubenec

zastoupená starostou obce, panem Jiřím Chaloupeckým
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
IČ: 00265217

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

V souladu s čl. 2.6 Zadávací dokumentace, resp. v souladu s § 53, 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek sdělujeme odpovědi projektanta na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

Postrádáme v soupise prací v oddíle 733 Rozvod potrubí kompletní izolace měděného potrubí.

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozvody vytápění jsou izolovány pouze v kotelně. Viz položky 98 až 101.

98	631547215R	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	12.00000
99	631547113R	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	5.00000
100	631547114R	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	2.00000
101	631547216R	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	2.00000

Dotaz č. 2:

Položka 225 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 je ve výměře 515 m, ale po součtu položek měděného potrubí je celková výměra 555 m.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky č. 221 až 224 patří k rozvodu plynu. Na toto potrubí je samostatná zkouška – položka č. 150 - 723-R008 Tlaková zkouška plynovodu – 1 soub. Hlavní projektant při převodu mezi projektanty chybně umístil měděné rozvody plynu do oddílu 733 místo do oddílu 723.

221	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	1.00000
222	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 25 x 1,5 mm	m	2.00000
223	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 32 x 1,5 mm	m	3.00000
224	733163108R00	Potrubí z měděných trubek D 50 x 2,0 mm	m	20.00000
150	723-R008	Tlaková zkouška plynovodu	soubor	1.00000

Dotaz č. 3:

Prosím o rozklíčování položek v oddíle 722 Vnitřní vodovod a to č.pol. 91 až 97 Pozdra potrubní izolační z kamenné vlny, ke kterému potrubí jsou přiřazeny a položky 104 až 109 Izolace návlekové, u kterých nám nesedí výměry s vodovodním potrubím.

Odpověď na dotaz č. 3:

Výměra rozvodů vody vč. požární vody je celkem 250 m. Celková výměra izolací je 246 m. Početní chyba projektanta.

Tyto položky patří pro izolace rozvodů vody:

102	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	24.00000
103	631547116R	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	17.00000
110	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	37.00000
111	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	20.00000
112	722181211RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	6.00000
113	722181212RW2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	38.00000
114	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	70.00000
115	722181214RW2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	34.00000

Dotaz č. 4:

Montážní položka plastových oken plochy do 2,7 m² je 20 kusů. Dle materiálových položek a výpisu prvků jich je 16 ks. Prosíme o opravu počtů výplní otvorů.

Odpověď na dotaz č. 4:

Počet výplní otvorů byl opraven.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami vydáváme nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Do nabídky použijte soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl vydán spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje X-EN ver. 4., provozovatele QCM, s.r.o. (Vhodné uveřejnění veřejných zakázek), tj. prostřednictvím profilu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00265217> do 14. 11. 2022 v 8⁰⁰ hodin.

S pozdravem

Ing. Ondřej Šíma
sekce veřejných zakázek

PŘÍLOHA:

- upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr