

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

ZADAVATEL: Nemocnice Ostrov s.r.o.
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Jednatel: Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, jednatelka,
MUDr. Václav Jirků, M.D. jednatel
IČO/DIČ: 477 14 913/ CZ699006234

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Stavební úpravy Nemocnice Ostrov Oddělení NIP II 2.NP A3“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V části ASŘ je položka č. 161 dřevěné dveře

161	M	611620-C.8	<i>stěna interier se dvěma plnými, hladkými dveřmi 900x1970 pro zdravot.zařízení, zvýš.mechan.odolnost, CPL laminát, vložk.zámek FAB, kování klika-klika, oboustranně okopný plech v.300mm - viz specifikace dle PD (prvek C.8)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
-----	---	------------	---	------------	--------------

V popisu položky je uvedeno „stěna interier“. Dle našeho názoru se jedná o samostatné jednokřídlé dveře, protože ve výkazu výměr jsou ke každému křídlu uvedeny ocelové zárubně (celkem 4ks jednokřídlých dveří a 4ks ocelových zárubní). Prosíme tedy o potvrzení, že je naše domněnka správná a že se skutečně jedná o 2 x 2 ks jednokřídlých dveří a že každé křídlo bude osazeno do samostatné zárubně.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

U prvku ozn. C.8 se jedná o jeden členitý atyp. prvek, který je v PD navržen jako interiérová rámová (dveřní) stěna dělená na identické poloviny středním sloupkem (š. 10 cm) v provedení rámu umožňující osazení dvou otočných dřev. dveřních křídel.

Je uvažováno, že ke střednímu sloupku (resp. za sloupkem) dveřního rámu bude pak přisazena kov. kostra SDK příčky tl. 10 cm; čili pro provedení dveřní stěny se nabízí více variant technického řešení, které lze doladit dle reálných prostorových poměrů až při vlastní realizaci na KD po dohodě dodavatel/projektant/investor - prvek C.8 lze variantně řešit i dvěma typ. rámovými zárubněmi navzájem spojenými vložením středního sloupku s pohledovým začištěním (zališťováním) vzájemných styků atpod.

Každý jednotlivý prvek C.8 by měl tedy v nabídce obsahovat jednu členitou rámovou ocel. konstrukci se středním sloupkem o celkovém rozměru 2100x2020 mm, ve které budou umístěna dvě otočná dřev. dveřní křídla jmen. rozměru 900x1970 mm, tzn. celkově dodávka prvků C.8 by měla obsahovat 4 křídla a dvě členité rámové konstrukce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Plastová okna mají být dodána s integrovanými meziskelními žaluziemi. Na základě vyjádření dodavatelů oken nedoporučujeme integrované meziskelní žaluzie, neboť se již přestávají dodávat vzhledem k poruchovosti. Prosíme o nahrazení meziskelních žaluzií za klasické vnitřní žaluzie.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Otvorové prvky je nutné dle požadovaných standardů provozovatele vycházejících z hygienických požadavků pro čisté provozy dodat s integrovanými meziskelními žaluziemi. Je třeba vybrat takového subdodavatele plastových oken, který dodá certifikovaný výrobek odzkoušený ve zdravotnickém prostředí podobného nemocničního oddělení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pro stávající výplně (Stv A2 a A3) mají být dodány vnitřní žaluzie. Pro nacenění žaluzií potřebujeme znát členění stávajících oken. Známe pouze celkové rozměry a nevíme, jak široké mají žaluzie být. Prosíme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Členění stávajících otvorových prvků A.2 a A.3 vč. orientačních rozměrů předskelních žaluzií zasíláme na graf. příloze - viz přiložená skica.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V rámci rekonstrukce má být rozšířen stávající evakuační rozhlas. Dle vyjádření odborných firem je stávající technologie PRAESIDEO zastaralá a již se nevyrábí. Prosíme o prověření případně o úpravu položek/projektu NZS.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano je nám známo, v tomto smyslu byl projekt NZS (včetně celkových VV) v zadávací PD k datu 08/22 aktualizován na jiný systém kompatibilní se stávající ústřednou evakuačního rozhlasu NO.

Příloha: Skica k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

.....
Ing. Joža Lokajíček, na základě plné moci