

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 - I. etapa“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 04

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 11: Měli bychom několik dotazů ohledně ocelového potrubí a tvarovek na obtok – náhradní zásobování vodou. Hlavní potrubí je specifikováno jako ocelové potrubí DN 500 (D 530x8), PN16. Vnější povrchová ochrana je 50mm tepelné izolace. Nikde však nejsou uvedeny požadavky na vnitřní povrchovou úpravu. V TZ je jen uvedeno, že potrubí bude vydezinfikováno, propláchnuto a pak budou provedeny zkoušky zdravotní nezávadnosti pitné vody.

Toto potrubí bude bez jakékoli vnitřní povrchové úpravy?

Odpověď zadavatele:

Ocelové potrubí obtoku bude bez vnitřní ochrany.

Dotaz č. 12: Na této stavbě je navrženo množství atypických ocelových trub a armatur. Naprostá většina z nich je bez podrobného popisu požadavků na vnitřní a vnější povrchovou úpravu. V dokumentu **D.1.35 Výpis potrubí, tvarovek a armatur** jsou to položky z části:

Přivaděč D: část H

Obtok – náhradní zásobování: část A, B, E

Budou mít tyto prvky nějakou speciální vnitřní povrchovou úpravu, vzhledem k tomu, že jimi poteče pitná voda pro část Brna? Budou nějaké speciální požadavky třeba na sváry těchto ocelových konstrukcí?

Odpověď zadavatele:

Ocelové atypické tvarovky budou bez vnitřní ochrany.

Armatury pro tlakové zkoušky (Přivaděč D: část H) : je možno použít armaturu – vodárenské šoupátko v jakémkoliv materiálovém provedení, které bude splňovat požadované parametry DN, PN (VODÁRENSKÉ šoupátko má atest pro použití pro styk s pitnou vodou).

Na svary budou použity takové výrobky, které neovlivní kvalitu dopravované pitné vody.

Dotaz č. 13: Část těchto ocelových trub a armatur bude po dobu stavby (několik měsíců) zakopána v zemi, část bude volně ležet na terénu. Dle TZ a ZOV, po uvedení přivaděče VOV do provozu se demontuje ocelové potrubí obtoku DN500, včetně všech atypických tvarovek a armatur. Ocelové trouby DN500, dl. 12 m budou uskladněny na místě, které určí investor zhotoviteli stavby. Po uložení potrubí, tvarovek a armatur se provede jejich zakonzervování, spočívající v zajištění konců trub, konců atypických tvarovek ucpávkami. Tyto ucpávky musí zamezit vniknutí cizorodých předmětů, živočichů, jež by mohly způsobit znečištění vnitřních prostorů. Tímto opatřením se zajistí, aby toto zařízení bylo možno použít při dalších etapách rekonstrukce přivaděče VOV.

Ponese zhotovitel za toto uložené potrubí, tvarovky a armatury nějakou záruku? Po jak dlouhou dobu –



60 měsíců, nebo do dalšího použití? Klasická ocel bez povrchové úpravy může po čase začít korodovat (nebo rezivět) a zhotovitel nemůže ovlivnit, kde a jak bude tento materiál uložen a zajištěn proti účinkům vnějších vlivů.

Pokud bude v projektu změna materiálů, žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení termínu odevzdání nabídky, z důvodu úpravy poptávek/nabídek na tyto konstrukce a jejich zpracování do naší cenové nabídky.

Odpověď zadavatele:

Záruka zhotovitele za demontovaný materiál je ukončena, protokolárním předáním materiálu objednateli, v místě uskladnění určeném objednatelem.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

*Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele*