

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

DZ

VATOP – projekční kancelář  
Ing. Jan Vašata  
Podhomolí 1706  
565 01 Choceň

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOCEŇ (1)		Č.EV. 1494 ZPRACOVATEL
DOŠLO: 18. 02. 2014		
č.j.: hr / 829 / 2014		
POČ. LISTŮ DOK.: 1	SPIS.ZN.:	
POČET PŘÍLOH / LISTŮ	SKARTIČN. / LHŮTA	

Váš dopis zn./ze dne  
16.1.2014

Naše číslo jednací  
KHSPA 00611/2013/HDM-UO

Vyřizuje/linka  
Mgr. Havel/465676466

V Ústí nad Orlicí  
13. února 2014

**Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce kotelny budovy základní školy a školní jídelny, Kollárova čp. 688, Choceň“**

### Závazné stanovisko

Na základě žádosti projekční kanceláře VATOP, Podhomolí 1706, 565 01 Choceň, která zastupuje investora stavby Město Choceň, doručené dne 16. ledna 2014, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci „**Rekonstrukce kotelny budovy základní školy a školní jídelny, Kollárova čp. 688, Choceň**“

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

#### z á v a z n é   s t a n o v i s k o :

**S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce kotelny budovy základní školy a školní jídelny, Kollárova čp. 688, Choceň“ KHS s o u h l a s í .**

#### **O d ů v o d n ě n í:**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci plynové kotelny, úpravu topného systému, ohřevu TV a rozvodů TV a STV v objektu Základní školy a školní jídelny v ulici Kollárova V Chocni.

Protože objekt ZŠ užívají celkem 3 různí provozovatelé – ZŠ, ŠJ s kuchyní a byt, bylo rozhodnuto investorem při uvažované rekonstrukci kotelny rozdělit zdroj tepla a ohřev TV pro jednotlivé subjekty samostatně s nutnými úpravami rozvodů vytápění, TV, STV a CTV a provést pro tyto subjekty samostatné měření spotřeb plynu a studené vody. Byt má samostatné plynové vytápění s ohřevem TV a k bytu bude připojena sousední garsonka, pro ZŠ bude

## **Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**

---

v původní kotelně zřízena plynová kotelna s ohřevem TV pro potřeby pavilonu ZŠ,  
v prostorách ŠJ s kuchyní bude osazen plynový kotel s ohřevem TV pro potřeby ŠJ s kuchyní.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jakub Havel  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí: SÚ, MÚ Choceň  
Příloha pro adresáta: PD