

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Výstavba kabelovodů
Druh řízení: otevřené řízení s elektronickou aukcí
Spis. č. zadavatele: 0229008877
Ev. č. VZ: Z2023-007401
Zadavatel: Letiště Praha, a. s.
Sídlo: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 IČO: 282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost. V souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení a změnu zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.

Znění žádosti č. 1/2:

V zadávací dokumentaci, v části výkresové a položkového rozpočtu, je jasně popsán kabelový 9-ti komorový multikanál, který se vykazuje jasnými kvalitativními požadavky, s kterými projekt nadále uvažuje / pracuje. Dále jsme se dočetli, že v položkovém rozpočtu zadavatel umožnil variantní řešení, které již není nikde blíže kvalitativně ani technicky řešeno. Proto bychom se rádi zeptali na následující:

1. Požaduje zadavatel u variantního řešení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech

1. Stejný materiál?
2. Stejnou či vyšší třídu požární odolnosti?
3. Jištění hrdlového spoje pomocí ocelových spon (nikoli např. pouze hrdlo s těsněním)?
4. Stejnou či vyšší zatížitelnost prvku (kruhovou pevnost)?

Aby zadavatel docílil v souladu s běžnou praxí a principy ZZVZ porovnatelnosti nabídek (a to jak z hlediska technického, tak cenového), žádáme o potvrzení, že zadavatel striktně požaduje dodání takových komponent/ prvků, které budou zcela ekvivalentní k technickému řešení uvažovaným ve výkresové části předložené projektové dokumentace.

Odpověď č. 1/2

Z důvodu přísně limitovaných požadavků na termínové plnění u poptávaných prací s vazbou na požadované technické a kvalitativní vlastnosti provedení tělesa kabelovodu podél provozních ploch, Zadavatel **nepřipouští** jiné než navržené řešení specifikované v Příloze J ZD - Projektové dokumentaci, tj. kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do otevřeného výkopu, kdy referenčním výrobkem je komorový kabelovod Sitel 9W-42.

Referenční výrobek je přitom možné nahradit alternativním výrobkem v souladu s pravidly uvedenými v čl. IX.4.1 IX.4.2 ZD.

Zadavatel nadále nepřipouští použití variantního řešení v podobě OPI PIPELIFE. Zadavatel tedy z příslušných položek obou výkazů výměr, které tvoří součást Přílohy J ZD - Projektové dokumentace, vypouští možnost použití variantního řešení v podobě OPI PIPELIFE. Zadavatel uveřejní opravené výkazy výměr společně s dalším vysvětlením zadávací dokumentace, které připravuje a které bude zahrnovat další změny ve výkazech výměr.

Znění žádosti č. 2/2:

Žádáme zároveň zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídky do 24.3.2023 a to z důvodu aktuálně probíhajících jarních prázdnin (kdy se množí žádosti subdodavatelů o prodloužení lhůt pro zpracování dílčích nabídek).

Odpověď č. 2/2

Viz odpověď na žádost č.1/1 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 .

Mgr. Petr Polák

Člen komise

Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková

Člen komise