

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (10) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce na zhotovitele stavby
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHÁŘOVSKÁ A PŘÍLEHLÝCH CHODNÍKŮ

Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
Zastoupené: Ing. Tomášem Hradilem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Klára Hazuchová, Odbor veřejných zakázek, +420 554 697 234

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO 002 96 139 zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací **Opava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele, a to dne 19. 2. 2020.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz:

Domníváme se, že v souvislosti s provedením "recyklace za studena" vznikne přidáním pojiva pro recyklaci určité množství přebytků. Položky "nakládka a likvidace přebytků" (odpad kategorie "N") jsme v aktualizovaném rozpočtu nenalezli a v zaslaném vysvětlení a technické zprávě také není zmíněno, zda dojde k navýšení nivelety vozovky nebo rozšíření tak, aby nedošlo k odvozu přebytku pro zachování nivelety dle PD. Žádáme o vysvětlení, popř. o doplnění rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

K navýšení nivelety dojde o tloušťku krytových vrstev, tj. 100 mm. Recyklací za studena dojde k vzniku přebytku, odvoz a likvidace těchto přebytků je součástí technologie recyklace za studena tedy, nutno započítat do ceny recyklace. Viz popis položky - **provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu**. Vzhledem k tomu, že množství doplněných materiálů pro recyklaci za studena bude určen na základě průkazní zkoušky silniční laboratoří - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce, kterou provádí zhotovitel a stanovuje přesnou recepturu pro recyklaci. Vznik, odvoz a likvidace přebytků je součástí recyklace za studena.

.....
Jana Kobělušová v.r.
zastupující osoba zadavatele