

Zadavatel:
Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
IČO 00063941

V Praze dne 11. 9. 2020

Veřejná zakázka: „Revitalizace předprostoru parku Grébovka“

Dodatečná informace č. 1

Odpovědi na dotazy uchazeče ze dne 9. 9. 2020 jsou vyznačeny pod otázkou.

Dotaz č. 1

Lze prosím doplnit údaje pro stavební objekt S O 03 umělé zavlažování
rozdělení a popis zavlažovaných ploch
osazovací plán v *.dwg
specifikaci a umístění zdroje vody
možnost přívodu el. energie 230V
V poskytnuté PD jsme tyto informace neshledali.

Odpověď č. 1:

Rozdělení a popis zavlažovaných ploch
Jedná se o plochy výsadby intenzivního trávniku

Specifikace trávniku:

- plošná úprava terénu
- frézování půdy
- hrabání půdy
- hnojení trávnickovým hnojivem 20 g/m²
- založení trávniku výsevem, 30 g/m², zapravení semene do substrátu
- uvalení plochy

Skladba trávniku viz SO05 Sadové úpravy / Technická zpráva str. 9 - 10.

*osazovací plán v *.dwg*
viz příloha

specifikace a umístění zdroje vody

Přívod vody bude řešen napojením na vodovodní řad DN 50L v ul. Rybalkova na pozemku parc. č. 2453/1, přípojka DN 32.

možnost přívodu el. energie 230V

Elektropřípojka z napojovacího místa na fasádě domu č.p. 396 v ul. Rybalkova. Řídící jednotka závlahy umístěna v technologické šachtě vodního prvku.

Příloha č. 1 – D.4_UMELE ZAVLAZOVANI.dwg