



**Centrum sociálních služeb Hrabyně**

74767 Hrabyně 202

**Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „Úprava areálu sportoviště USP v Hrabyni“**

Zadavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně se sídlem: 74767 Hrabyně 202, IČ: 70630551 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 pod označením „Úprava areálu sportoviště CSS v Hrabyni“.

Vážení,

Dne 1.7.2014 obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů níže uvedené dotazy. Zadavatel proto poskytuje níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

**Dodatečné informace:**

**Dotaz č. 1**

Prosím o upřesnění a opravu typu zastřešení polykarbonátovými deskami.

U objektu S01 Tribuna je špatně uveden typ desky. V technické zprávě je uvedeno zastřešení komůrkovým polykarbonátem tl.8 mm, ve slepém rozpočtu je uvedena tl.5 mm. Co je správně?

**Odpověď:**

Platí údaje uvedené v technické zprávě, tedy tloušťka polykarbonátu 8 mm. Uchazeči jsou povinni ve své nabídce ocenit polykarbonát o této tloušťce.

**Dotaz č. 2**

Dále u objektu SO2 polykarbonát tl.10 mm nevyhoví pro zatížení sněhem a větrem. Pro zatížení sněhem pro oblast Hrabyně by měla být navržena optimální tloušťka zastřešení tl.16 mm.

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje, aby uchazeči v nabídce ocenili polykarbonát o tloušťce **16 mm**. Tato úprava se týká bodu „2.4.3 Střecha“ Technické zprávy k SO-2 vztahující se k položce soupisu prací:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	765	Krytiny tvrdé		
72	765374111V10A	Krytina polykarbonátová na dřevo, včetně doplňků střešní krytiny, Deska polykarbonát. komůrková tl. 10mm	m2	66,00000



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**Dotaz č. 3**

Dále jsou navrženy zbytečně velké prořezy u materiálu, jehož výrobní rozměr je 2,05x3,05 m. Zde je napočítán až 45% prořez. Zastřešení stříšek se zbytečně podrazí.

**Odpověď:**

V tomto případě zadavatel trvá na řešení uvedeném v projektové dokumentaci.

Děkujeme za pochopení

V Třinci dne 2. července 2014

**MUDr. Mgr. Vladimír Plaček**

ředitel

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Jan Juřena  
HRAT, s.r.o.