

Dodatečné informace č. 5

Obchodní firma:	MSV STUDÉNKA s.r.o.
Místo sídla:	Čs. Armády 219/20, 743 01 Bílovec
IČ:	26819112
DIČ:	CZ26819112
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Žaloudek
E-mail:	zaloudek.martin@msvstudenka.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na dodavatele stavebních prací v názvem „Rekonstrukce a přístavba MSV Studénka“, zveřejněné na Profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/msv-studenka-s-r-o>.

Odpovědi na dotazy

Dotaz ze dne 12.10.2020

Prosím o upřesnění - je součástí nabídky i jeřábová dráha z HEB 240 a dodávka jeřábu?

Ve statické části není k dispozici výkaz materiálu k jednotlivým ocelovým konstrukcím. Můžete jej prosím doplnit.

Odpověď na dotaz

Příprava pro jeřábovou dráhu z HEB 240 není součástí položkového rozpočtu. Dodávka jeřábu není součástí dodávky.

Výkaz materiálu k jednotlivým ocelovým konstrukcím není zpracován, bude součástí výrobní a montážní dokumentace, kterou vypracuje vybraný zhotovitel stavby, viz. položka č.170 a TECHNICKÁ ZPRÁVA D 1.2 Konstrukční část, e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů.: „Nosné konstrukce budou provedeny dle výrobní a montážní dokumentace, vypracované vybraným zhotovitelem, viz. položka č.170. V rámci přípravy budou ověřeny všechny předpoklady návrhu a zpracovány všechny případné změny.“

Dotaz ze dne 13.10.2020

- 1) Výkres č.03 jeřábová dráha, je součástí dodávky?
- 2) Jak je řešen světlík? Bude pevný nebo otevíravý – popř.způsob otvírání vč.nosné k-ce.
- 3) V rozpočtu stavební úpravy pl.163 + 164 – co tato položka přesně obsahuje?

Odpověď na dotaz

- 1) Jeřábová dráha není součástí dodávky.
- 2) Světlík je řešen jako pevný neotevíravý, s ocelovou nosnou konstrukcí z Jakl profilů, zasklený polykarbonátem U=2,4.
- 3) Položka 163 je montáž ocelových vaznic na příhradových vaznicích, položka 164 je dodávka těchto ocelových vaznic, viz. staticky výpočet.

V Bílovci dne 14.10.2020