



Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Konzultační středisko Jihočeského kraje, 370 04 České Budějovice, Staroměstská 2608, www.nipi.cz

Město Pacov
Stavební úřad

Váš dopis ze dne: 11.11.2011
Tábor dne: 23.11.2011

Naše značka: 0049000060

Vyřizuje: Josef Sova

VĚC: Komplexní zateplení objektů ZŠ „Za Branou“ – Školní jídelna
Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Pacov
Stavebník: Město Pacov
Projektant: Ing. Zajíc
Č. zakázky: - Datum: červenec 2010

Předmětem předložené dokumentace je zateplení objektu jídelny v vytvoření bezbariérového vstupu. Bezbariérový přístup je vytvořen úpravou přístupového chodníku. Podélný sklon chodníku je 5%

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. **Bez připomínek**
2. předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty, pokud bude zpracovávána)

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)



Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Konzultační středisko Jihočeského kraje, 370 04 České Budějovice, Staroměstská 2608, www.nipi.cz

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět

Josef Sova
jméno konzultanta

NIPi ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
JIHOČESKÉHO KRAJE 2-