



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečná informace k

Veřejné zakázce

„Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov“

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Město Tišnov
Sídlo: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 002 82 707
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené dle § 27 ZVZ
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Zastoupený: Jan Schneider, starosta města

Věc: Dodatečná informace k zadávací dokumentaci, ev. č. 2/13125

Vážení,

v souladu s ust. § 49, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečnou informaci k příloze č. 1 zadávací dokumentace (projektová dokumentace a soupis prací).

Dotaz od uchazeče ze dne 7. 6. 2013:

V projektové dokumentaci jsou uvedeny hodnoty výplní otvorů $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{f,max} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Musí být hodnota $U_{f,max} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ dodržena, když je splněna podmínka prostupu $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?
Tato hodnota je značně omezujícím kritériem nabídky.

Odpověď zadavatele:

Uvedené parametry hodnoty $U_{f,max} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ byly navrženy z důvodu minimalizace rizika kondenzace a tepelného mostu v oblasti rámu a připojovací montážní spáry. **Zadavatelem byly tyto technické podmínky před zahájením výběrového řízení přehodnoceny jako doporučující nikoliv závazné** a proto v technické zprávě část výplně otvorů tyto podmínky uvedeny nejsou. Pro jednotné požadavky na zpracování nabídkových cen zadavatel ujednokuje, že se **uchazeči pro zpracování nabídkové ceny** technických parametrů výplní otvorů **musí řídit částí projektové dokumentace „Technickou zprávou výplně otvorů“**, neboť na tento dokument technické části zadávacích podmínek se odvolává požadavek odst. 11.1 zadávací dokumentace.

V Tišnově dne 10. 6. 2013

.....
Město Tišnov
Jan Schneider
starosta města