

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

### Název veřejné zakázky:

### **Přístavba a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy**

#### **Zadavatel:**

název: **obec Skalice u České Lípy**  
sídlo: Skalice u České Lípy č.p. 377, 471 17 Skalice u České Lípy  
IČO: 00673455

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto v reakci na dotazy účastníka zadávacího řízení poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele. Odpovědi zadavatele na dotazy jsou uvedeny [modře](#).

#### **Dotaz č. 1:**

Ve výpisu výrobků týkajících se oken jsou popsány parametry bezpečnosti třídy P6B. Oslovený dodavatel oken navrhl řešení, kterému odpovídá požadavek na bezpečnostní třídu P6B a zároveň plastový rám s tloušťkou zasklení 57 mm. Ovšem při tloušťce zasklení 57 mm je váha okna neúměrná plastovému nosiči. Takovéto profily jsou typické pro hliníkové materiály. Žádáme o ujištění, že požadavky bezpečnosti a materiálu k váze a stabilitě oken jsou prověřeny.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 7. 3. 2019, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele, Zadavatel stanovil, že pro okna ve škole je stanovena požadovaná ochrana ve stupni [P2A dle EN356](#).

Ve Skalici u České Lípy dne 21. 3. 2019