



Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Hlavní zadavatel: Město Říčany (dále město nebo zadavatel)
Sídlo: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
IČ: 00240702

Zúčastněný zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 70889953

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hybnerová, koordinátor veřejných zakázek

Telefon: +420 323 618 182
E-mail: ivana.hybnerova@ricany.cz
ID DS: skjbfwd

Veřejná zakázka č. 5/2022 „Revitalizace koryta Říčanského potoka - Olšany“

Zadavatel tímto, na základě žádosti účastníka řízení, poskytuje vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek a datum otevírání nabídek se prodlužuje do **31. 10. 2022 do 10:00** – viz profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Ricany>

Dotaz č. 1:

Kácení – je k dispozici časově neomezené povolení ke kácení stromů č. 1 až č. 6?

Odpověď č. 1:

Na stávající 3 ks topolů, č. 1 - 3, bylo vydáno rozhodnutí o kácení dřevin dne 24.8.2017 - viz příloha „Vyjádření dotčených subjektů“. Realizace kácení je bez časového omezení. Při realizaci prací v období od 31.3. do 1.8. musí být přihlédnuto k možnému zásahu do hnízdních biotopů volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy § 5 zákona č. 114/92 Sb. Zadavatel požádal o povolení ke kácení stromů č. 4 až č. 6.

Dotaz č. 2:

Kácení – V případě, že nebude technologicky možné zachovat stromy č. 7 až č. 14 má zadavatel také povolení ke kácení nebo se bude vyjednávat až v průběhu stavby a tím může dojít k přerušení stavby do doby získání potřebného povolení?

Odpověď č. 2:

Cílem zadavatele je zachovat co největší počet stromů č. 7 až č. 14. Pokud si situace stavby vynutí kácení některého nebo některých z těchto stromů, zadavatel požádá o individuální povolení ke kácení konkrétního stromu. Zadavatel je připraven poskytnout maximální součinnost, aby k narušení harmonogramu stavby v této souvislosti nedošlo.



Dotaz č. 3:

Vyjádření dotčených správců – žádáme zadavatele o poskytnutí vyjádření stavbou dotčených správců, a to zejména KSÚS, CETIN, Povodí Labe a veřejného osvětlení.

Odpověď č. 3:

Vyjádření zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení ZD pod názvem „Vyjádření dotčených subjektů“.

Dotaz č. 4:

Koryto – Ve výkazu výměr je položka pro vedení vodoteče pomocí hrázky a potrubí v celém úseku. Uchazeč se domnívá, že v předložené PD chybí část pro specifikaci hrázky a dimenzí potrubí převáděné vodoteče. Mohl by zadavatel doplnit?

Odpověď č. 4:

V Příloze č. 5 – Projektová dokumentace, část D.3_ptok, byl soubor D.3_TZ_VHS_revize doplněn o část „Postup a technologie stavby“ v tomto znění:

„Pro realizaci ŽB opěrných zdí Z1, Z2, Z4 a Z5 bude nutné převést vodu pomocí potrubí PP DN 600. Na horním úseku v místě pod stávajícím panelovým přejezdem, bude zřízena předsazená hrázka max. výšky 1 m. Hrázka bude provedena z pytlů plněných pískem, které budou z návodní strany opatřeny těsnicí fólií tl. 1.5 mm s natvarováním do hrdla roury DN 600. V ose koryta bude průtok převáděn dočasným potrubím PP DN 600 (předpokládaná délka potrubí 3x 6 = 18 m). Potrubí bude podepřeno a stabilizováno dřevěnými podpěrami tak, aby bylo v dostatečné výšce (min. 0.3 m) nad navrženými betonovými příčlemi. Zajímavý prostor bude také zakončen hrázkou z pytlů. Stejným způsobem bude realizován dolní úsek pro ŽB zdi Z1 a Z2. Případné průsaky budou odčerpávány pomocí kalových čerpadel. Po dokončení opěrných zdí bude potrubí včetně pomocných konstrukcí rozebráno a odstraněno.

Úsek kamenného koryta mezi opěrnými zdmi, je možné realizovat za běžných průtoků ve vodoteči mokrou cestou. Popř. lze postupovat stejným postupem po úsecích délky cca 18 m. Realizace stěny Z3 a mlatové cesty bude provedena až po dokončení kynety nového koryta. Navrhne-li dodavatel stavby jiný postup provádění, musí být před zahájením prací odsouhlasen projektantem a investorem.

Dešťová voda bude v případě nutnosti odčerpána pomocí čerpadel dle pokynů zhotovitele stavby.“

Doplněný soubor je nově zveřejněn samostatně pod názvem „D.3_TZ_VHS_revize_OPRAVA_20221017“.

Dotaz č. 5:

Stavby v souběhu – Plánuje Město Říčany nějaké realizace staveb v těsné blízkosti okolí staveniště v době provádění? Bude tím případně zhoršen přístup ke staveništi?

Odpověď č. 5:

Zadavatel aktuálně plánuje zahájení celoplošné opravy obrusné vrstvy místní komunikace v ulici Olšany v úseku od křížení s ulicí Široká po křížení s ulicí Smetanova. Plánovaný termín dokončení je do 15. 12. 2022, tzn. tato stavba přístup ke staveništi neovlivní.

Jiné stavby plánované městem Říčany přístup ke staveništi neovlivní.



Dotaz č. 6:

Panely – V TZ je psáno, že panely město bude chtít využít. Uchazeč se domnívá, že panely nejsou ve stavu pro další použití, a to zejména jejich uchycení pro bezpečnou manipulaci při nakládce a vykládce.

Odpověď č. 6:

Zadavatel souhlasí, že vzhledem ke stavu panelů není pravděpodobné jejich další využití. Z toho důvodu dochází v Příloze č. 5 – Projektová dokumentace, část D.1.1.B, k úpravě souboru „D.1.1.B_demolice_revize“ – vypuštění citované pasáže o dalším využití panelů. Úprava Soupisu prací s výkazem výměr není v této souvislosti nutná, neboť tento obsahuje příslušné položky pro odvoz panelů na skládku.

Aktualizovaný soubor je nově zveřejněn samostatně pod názvem „D.1.1.B_demolice_revize_OPRAVA_20221019“.

Rekapitulace nových příloh zadávací dokumentace:

- Vyjádření dotčených subjektů

Rekapitulace aktualizovaných příloh zadávací dokumentace:

- V Příloze č. 5 – Projektová dokumentace, část D.3_potok byl aktualizován soubor D.3_TZ_VHS_revize. Aktualizovaný soubor je nyní zveřejněn samostatně pod názvem „D.3_TZ_VHS_revize_OPRAVA_20221017“
- V Příloze č. 5 – Projektová dokumentace, část D.1.1.B byl aktualizován soubor D.1.1.B_demolice_revize. Aktualizovaný soubor je nyní zveřejněn samostatně pod názvem „D.1.1.B_demolice_revize_OPRAVA_20221019“

Zadavatel žádá účastníky řízení, aby pro účely zpracování nabídky použili tyto aktualizované dokumenty.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu k podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: 31. 10. 2022 10:00 hodin

V Říčanech

Ing. David Michalička

starosta města