

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavbu, zadávanou dotovaným zadavatelem dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve zjednodušené podlimitní řízení s názvem:

„Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“

Zadavatel:**Cerea, a.s.**

Sídlo:

Dělnická 384, 530 03 Pardubice

Jménem zadavatele jedná:

Ing. František Turek, předseda představenstva

Ing. Petr Hájek, členem představenstva

IČ:

46504940

DIČ:

CZ46504940

Zastoupený:

Zástupcem Zadavatele:**CEFA, s.r.o.**

Sídlo:

Podle Náhonu 59, Praha 10, 141 00

E-mail:

pn@cefa.cz

Telefon:

+420 777 55 66 46

Jménem zástupce zadavatele jedná:

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

IČ:

27634124

DIČ:

CZ27634124

Obdržel v níže uvedeném termínu žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zároveň doplňuje zadávací podmínky. V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel připojuje dodatečné informace:

Dodatečná informace Zadavatele číslo 1 ze dne 27. 6. 2013:

- *Zadavatel z vlastního podnětu doplnil Zadávací dokumentaci - Přílohu 3 a 4. Důvodem pro doplnění byla administrativní chyba. Aktualizovanou verzi umístil na profil zadavatele*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 2 ze dne 1. 7. 2013:

- *Zadavatel z vlastního podnětu upřesnil místo prohlídky staveniště a doplnil kontakty pro usnadnění komunikace.*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 3 ze dne 2. 7. 2013:

- *Zadavatel z vlastního podnětu doplnil Zadávací dokumentaci přílohu 3. Důvodem pro doplnění byla administrativní chyba. Aktualizovanou verzi umístil na profil zadavatele*

Dodatečné informace Zadavatele číslo 4 (obdržena dne 2. 7. 2013)

- *Dotaz Uchazeče: Zpracovávám nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“ a chtěl bych Vás v rámci dodatečných informací poprosit o zodpovězení následujícího dotazu: Odpověď: Ve výkazu výměr s názvem I_ Stavba , položka 61 - Dodávka a montáž bodového světliku 800x1500 mm /LAMILUX/ , jedná se o otevíratelné světliky nebo pevné, dále mě zajímá výška podstavce, a požadovaný součinitel prostupu tepla.*

Informace Zadavatele:

- *Odpověď: Ve střešní konstrukci nebudou umístěny žádné světliky. Plocha střešní konstrukce ve výkazu výměr je platná. Plocha světliků z ní při zpracování nebyla odečtena.*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 5 (ze dne 3. 7. 2013):

- *Zadavatel z vlastního podnětu doplnil Zadávací dokumentaci o následující vyjasnění. Původní skladba střešní konstrukce z výkazu výměr (trapez. plech + izolace, folie) je platná pro stanovení nabídkové ceny.*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 6 (ze dne 3. 7. 2013):

- *Zadavatel z vlastního podnětu rozhodl o prodloužení termínu pro podání nabídek. Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 19. 7. 2013 v 12:00 hod.*
- *Otevírání obálek proběhne dne 19. 7. 2013 v 12:00 hod v sídle Zadavatele na adrese Dělnická 384, Pardubice, 530 03. Zasedací místnost bude na místě označena.*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 7 (ze dne 9. 7. 2013):

- *Zadavatel z vlastního podnětu doplnil Zadávací dokumentaci následujícím způsobem:*
 - *Doplňen objekt Odvodnění komunikací (uliční vpust', liniový žlab včetně přípojek)*
 - *V objektu Komunikace provedeny změny v původním výkazu dle platné revize PD-konstrukce opěrné zídky*
 - *V objektu Komunikace doplněny obrubníky*
 - *V objektu Komunikace doplněn okapový chodníček*
 - *V objektu Komunikace opraveno označení podkladní vrstvy SC dle platné PD*
 - *Kanalizační přípojky - doplněny položky pro křížení potrubí s IS, překopy komunikací, zaslepení stávajícího potrubí u přeložky splaškové kanalizace, odvozy suti.*
- *Opravené výkazy výměr jsou přílohou těchto dodatečných informací.*

Dodatečná informace Zadavatele číslo 8 (ze dne 9. 7. 2013):

- *Dotaz Uchazeče: Žádáme o zodpovězení níže uvedeného dotazu týkajícího se opláštění haly: V technické zprávě je uvedeno: „Na železobetonové sokly bude navazovat lehký*


obvodový plášť ze sendvičových stěnových panelů s IPN jádrem (například KINGSPAN KS1150 TL), tl. 100 mm, barva RAL 9006,...“ Ve výkazu výměr je uvedeno: „stěnový panel s jádrem z minerální vlny tl.120 mm“.

- *Odpověď: Obvodový plášť bude řešen v souladu s výkazem výměr stěnovými panely s jádrem z minerální vlny tl. 120 mm.*

V Praze, dne 9. 7. 2013

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA.

Zástupce Zadavatele


CEFA * Central Europe
Finance Advisory
Podle Náhonu 59, Praha 10, 141 00
TEL/FAX: +420 222 316 636
IC: 27634124, DIČ: CZ 27634124