

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Č. j.: 9282/2019-ÚVN

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 3

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
Zastoupený: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.
IČO: 61383082

Název VZ: ÚVN – VoFN Praha – objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR – rekonstrukce
Typ VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace doručených dne 29. 7. 2019 a 2. 8. 2019 poskytuje následující informace:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Žádáme zadavatele o protokol „Klasifikaci zdravotnických prostorů“, (místnost fyzických testů a kancelář lékaře bude či nebude vedena jako vyšetřovna?), který určí rozsah požadované instalace z hlediska „ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory“ a zda bude potřeba žádat TIČR (Technickou Inspekci České Republiky) o závazné stanovisko pro kolaudaci. U každé elektrické instalace (zařízení) je jedním ze základních podkladů „Protokol o určení vnějších vlivů“, v případě zdravotnických zařízení musí být tento „Protokol“ navíc doplněn o tzv. „Klasifikaci zdravotnických prostorů“ (včetně zařazení do příslušné skupiny). Domníváme se, že bez tohoto rozdělení nelze instalace řádně provést, protože dle dané skupiny se odvíjí i konkrétní požadavky na provoz elektrických zařízení a instalaci.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Žádné místnosti v objektu nejsou vedeny jako „zdravotnické prostory“ dle klasifikace zdravotnických prostor.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Žádáme zadavatele u doplnění do výkazu výměr revize elektro, stavební přípomocí vč. jádrových vrtů a PD skutečného provedení jak slaboproudu, tak silnoproudu.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr silnoproudu se nachází PDSPS jako samostatná položka, revize jako samostatná položka a stavební výpomocí jsou zahrnuty v položkách montáží.

Ve výkazu výměr slaboproudu se revize, dokumentace PDSPS a stavební výpomocí nachází pod položkami Závěrečné práce (nespecifikované montážní práce).

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Dotaz dodavatele č. 3:**

„Žádáme zadavatele o sdělení pro „Záložní zdroj“ parametry zátěže v kVA.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Parametry zátěže pro „Záložní zdroj“ jsou 1600 kVA - krátkodobý pronájem a provoz v případě krizové situace spojené s přepojováním EL.

Dotaz dodavatele č. 4:

„V předaném výkazu výměr v objektu SO 01 D.1.1 + D.1.2 pořadového č. 333 dveře T/39a-01 a pořadového č. 334 dveře T/39a-02 je v popisu uvedeno „dveře osadit ve spodní části mřížkou ve VZT značeno P.D. (podříznuté dveře) mřížka hliník, elox dle barvy křídla“. Ve Výpisu prvků PSV dveře T/39a jsou bez mřížky a podříznutí. Žádáme zadavatele o sjednocení popisu prvku T/39a.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 4:

Platí projektová dokumentace a tabulka výrobků – tzn. výše uvedené dveře bez VZT mřížek/podříznutí.

Dotaz dodavatele č. 5:

„V předaném výkazu výměr v objektu SO 01 D.1.1 + D.1.2 u pořadového č. 348 - dveře T/51, pořadového č. 352 - dveře T/55, pořadového č. 353 - dveře T/56 a pořadového č. 354 - dveře T/57 je uvedeno „zámek: elektromagnetický zámek (není součástí - dodávka profesní část slaboproud)“. Žádáme zadavatele o vyjasnění o kterou položku ve výkazu výměr D.1.4.5 Elektroinstalace – slaboproud se jedná.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 5:

Je obsaženo v rozpočtu jako položka „Reverzní elektrický otvírač 24 V“ 7ks.

Dotaz dodavatele č. 6:

„Žádáme zadavatele o specifikaci o jaký rozsah očištění a vyspravení se jedná u položky pořadové č. 113 Očištění a vyspravení stávajícího beton. povrchu cementovou maltou ve VV objektu SO 01 D.1.1 + D.1.2.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 6:

Jedná se o očištění a vyspravení betonového povrchu po bouracích pracích na podlahovém souvrství.

Dotaz dodavatele č. 7:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení položky ve VV objektu SO 02 D.1.1.20 Terénní úpravy a zpevněné plochy u pořadové č. 16 Dlažba betonová zámková, venkovní mrazuvzdorná s rumplovaným protiskluzovým povrchem, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm, co je myšleno „rumplovaným protiskluzovým povrchem“.“

Odpověď na dotaz dodavatele č. 7:

Rumplování = dlažba má nepatrně olámané okraje a povrch a následně je opatřena impregnací.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zadavatel z důvodu ověřování technických parametrů nestihl na část položených dotazů odpovědět v zákonem stanovené lhůtě a z tohoto důvodu se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky. **Nová** lhůta pro podání nabídek je:

26. 8. 2019 do 10:00 hodin.