

**Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00 Brno
IČO: 70884099**

Č.j.: HSBM-2981-007/2021

Brno	viz el. podpis
Výtisk č.:	jediný
Počet listů:	2
Přílohy:	-

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

(vyhotovené v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Nová hasičská stanice Rosice

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, ve věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 22. 7. 2021, stejný den uveřejněno na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/HZSJmk> pod sp. zn. HSBM-2981/2021 a systémovým číslem NEN N006/21/V00018292 (dále jen „VZ“)

Zadavatel

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,
se sídlem Zubatého 1, PSČ 614 00 Brno
zastoupený plk. Ing. Jiří Pelikánem
datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel dne 3. 8. 2021 obdržel jednu (1) žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, ke které poskytuje následující vysvětlení (vč. znění žádosti).

Zadavatel tímto v souladu s § 98 poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace, na základě žádosti dodavatele č. 2 ze dne 3. 8. 2021.

Přesně znění žádosti:

„Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o upřesnění stávajícího kamerového systému investora.

Pozn.: Kamery a veškeré vybavení systému musí být plně kompatibilní se stávajícím zařízením investora a budou vzdáleně připojeny k řídicímu a dohledovému systému HZSJmK, systému SBI-C.G.C.“

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem k dotazu č. 2 ze dne 3. 8. 2021:

1) V technické zprávě je uvedeno:

3) PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

V objektu bude provedena instalace systému průmyslové televize, který bude sloužit pro přehledové monitorování určených prostor a záznam obrazu. V projektu je navržen IP kamerový

systém, který je plně digitální, využívající pro distribuci obrazu PC síť objektu. Jsou navrženy barevné IP kamery s rozlišením 4 MPix.

Kamery budou připojeny kabelem UTP Cat.6 LS0H do datového rozvaděče v 2.NP m.č.

2.23, kde budou zakončeny na PATCH panelu - porty od IP kamer budou zřetelně označeny. IP kamerový systém bude provozován na samostatných aktivních prvcích, které budou od PC sítě objektu odděleny na fyzické vrstvě a budou tak fungovat zcela nezávisle na PC síti objektu a kamerový systém tak nebude PC síť objektu nijak zatěžovat přenášenými daty.

V hlavním datovém rozvaděči v technické místnosti pak bude instalován záznamový server - NVR pro záznam a správu systému. V případě potřeby se pak může na obraz z libovolné kamery dívat kdokoli přes PC připojené do PC sítě objektu s nainstalovaným klientským software. Pro napájení kamer bude veden od rozvaděče kabel CYSY 2x1,5 pro distribuci napájecího napětí, popřípadě bude využito napájení pomocí PoE.

Kamery jsou navrženy:

- 2x na vstupy do objektu (1x na každý vstup)
- 2x na sloupy VO pro sledování prostor před výjezdovými vraty
- 1x na fasádě s pohledem nastaveným na diesel agregát
- 1x na stožáru s pohledem nastaveným na severní fasádu
- 1x na fasádě objektu s pohledem na vstupní branku pro pěší

Pozn.: Kamery a veškeré vybavení systému musí být plně kompatibilní se stávajícím zařízením investora a budou vzdáleně připojeny k řídicímu a dohledovému systému HZSJmK, systému SBI-C.G.C..

V rozpočtu je pak uvedeno:

1	R	IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, audio, IP67	ks	8,00000		0,00
kamera s vysokou citlivostí 0.003 Lux, WDR 120dB, objektiv se záběrem 103°, technologie pro detekci a filtrování osob a vozidel (překročení čáry, vstup/výstup do/z oblasti, aj.), napájení PoE (802.3af, class 3) nebo 12VDC, Provedení kamery venkovní z odolné, IP67, IK10						
2	R	Licence kamerového bodu	ks	8,00000		0,00
3	R	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm	ks	8,00000		0,00
4	R	Montážní patice pro osazení kamer na zed/ na roh	ks	8,00000		0,00
5	R	Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 16x PoE, bez HDD	ks	1,00000		0,00
6	R	HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	1,00000		0,00
7	R	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený	ks	1,00000		0,00
8	R	Konektor RJ45 Cat.6	ks	8,00000		0,00
Díl: 3 Rozvody						0,00
9	R	Kabel UTP 4p.cat.6 LS0H	m	720,00000		0,00
10	R	Kabel CYSY 2x1,5	m	720,00000		0,00
11	R	Přepětiová ochrana datového kabelu	ks	4,00000		0,00
12	R	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	140,00000		0,00
13	R	Krabice KU 68 p.o.	ks	12,00000		0,00
14	R	Krabice KO 97 p.o.	ks	7,00000		0,00
15	R	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	8,00000		0,00
16	R	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	10,00000		0,00
Díl: 4 Revize, koordinace, zkoušky						0,00
17	R	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,00000		0,00
18	R	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,00000		0,00
19	R	Náklady na dopravu a přesuny hmot	ks	1,00000		0,00
20	R	Licence - začlenění do stávající nadstavby SBI-C.G.C.	ks	1,00000		0,00
21	R	Revize systému	ks	1,00000		0,00

V rámci nabídky a dodávky konkrétního typu kamerového systému je nutné konzultovat jeho kompatibilitu se společností C.G.C., která spravuje systém SBI v rámci HZSJmK. Kontaktní osoba p. Roman Pastyřík (e-mail: pastyrikr@cgc.sk).

Výše uvedené vysvětlení je současně uveřejněno na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/HZSJmk> pod sp. zn. HSBM-2981/2021 a systémovým číslem NEN N006/21/V00018292 v části „Vysvětlení zadávací dokumentace“.

V Brně, dne – viz el. podpis

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje