

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

Č.j.: UZSVM/A/25617/2017-SOV

PŘÍLOHA 2 *Rámcové dohody o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany*

**SPECIFIKACE OBJEKTŮ
VE SPRÁVĚ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ PLZEŇ**

Souhrnný přehled objektů

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
1	ÚP Plzeň I.	Radobyčická 14, Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
2	ÚP Plzeň II.	Americká 39, Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
3	ÚP Plzeň III.	Klatovská, Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
4	ÚP Plzeň IV.	Fodermayerův pavilon, Doudlevecká 15, Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
5	Objekt Rokycany	Svazu boj. za svobodu 68, Rokycany	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
6	OP Domažlice	Paroubkova 228, Domažlice	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
7	OP Karlovy Vary	Závodu míru 725/16, Karlovy Vary	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
8	Objekt Jáchymov	K Lanovce, Jáchymov	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
9	Objekt Cheb	Evropská 8, Cheb	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
10	OP Klatovy I.	Randova 167, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
11	OP Klatovy II.	Plánická 135, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
12	OP Klatovy III.	Denisova 213, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:

Příloha č. 3 ZD k zakázce ***Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů***

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
13	Objekt Sokolov	Chelčického 1938, Sokolov	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
14	OP Tachov		1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

1. OBJEKT ÚP PLZEŇ I.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
1	ÚP Plzeň I.	Radobyčická 14, Plzeň

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tisňové hlásiče	sirény vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2000	Aritech CD 95/150	Aritech CD 3008	Aritech EV 125P (15)	MAM 216 (8)	Glass break II Paradox 456 (3)	0	Aritech VV 600, VV 602 (celk.6)	0	0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sirény vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
2013	IQ8 Control C	Esser (požární hlásič optický (14); tlačítkový hlásič (10)	OPPO 784710.CZ	FSK700-2	Esser 766225 (8)	0	RADOM STX 13

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

2. OBJEKT ÚP PLZEŇ II.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
2	ÚP Plzeň II.	Americká 39, Plzeň

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2000	Brochl 1000	TAMPER	44	7	25	-	-	1	0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
2000	MHU 108	MHA 141, MHG 141,241,341, MHY 123,302,407,907,913		0	vnitřní	0	RADOM STX 13

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

3. OBJEKT ÚP PLZEŇ III.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
3	ÚP Plzeň III.	Klatovská, Plzeň

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tisňové hlásiče	sirény vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2013	Galaxy Dimension 48	MK 7 (2)	4	4	4	0	0	0	0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sirény vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

4. OBJEKT ÚP PLZEŇ IV.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
4	ÚP Plzeň IV.	Fodermayerův pavilon, Doudlevecká 15, Plzeň

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

5. OBJEKT ROKYCANY

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
5	Objekt Rokycany	Svazu boj. za svobodu 68, Rokycany

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	sirény vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2000	BROCHL 1010 (12), BROCHL 1011 (3)	3	ARITECH EV 1258 P, ARITECH EV 425 P (celk.141)	TECNO ALARM CTC 002, LITES 216 (celk.29)	GLASS TREK PARADOX (87)	0	0	SENTROL 3040 (2)	0 / 0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sirény vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

6. OBJEKT OP DOMAŽLICE

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
6	OP Domažlice	Paroubkova 228, Domažlice

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tisňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2010	Galaxy DIMENSION GD-520	LCD MK7	PIR čidla prostorová duální	magner DC 108, audiodetektory	audiodetektory	0	0	0	0 / 0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

7. OBJEKT OP KARLOVY VARY

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
7	OP Karlovy Vary	Závodu míru 725/16, Karlovy Vary

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2003	Galaxy 512	MK 7 (4)	Duoqard, Vision 526 D, IR 912 (celk.27)	MAM 214, MAM SP3000 (celk.19)	Glasstrek 456 (14)	0	0	0	0 / 0	UNI1	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

8. OBJEKT JÁCHYMOV

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
8	Objekt Jáchymov	K Lanovce, Jáchymov

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tisňové hlásiče	sirény vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2004	Galaxy 60/6	Galaxy MK 7	Praradox PRO (15), Paradome (3), Digiguar D 85 (5)	MAM 214 (2)	0	0	0	0	0 / 0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sirény vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

9. OBJEKT CHEB

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
9	Objekt Cheb	Evropská 8, Cheb

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tisňové hlásiče	sířeny vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2006	Galaxy 504	Paradox Pro+ (29)	SM 35 (84) SM 150 (25)	Glastrek 456 (27)	Glastrek 456	0	0	0	0	ATH	PZM1

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sířeny vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
2006	Zettler LOOP 500	W3M1, OR3-M1	MHY 912	KTPO SPH 01	ART 4476	0	RADO M STX23

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

10. OBJEKT OP KLATOVY I.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
10	OP Klatovy I.	Randova 167, Klatovy

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	signály vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2003	DSC POWER 864	PK5500	OPTEX RX-40 QZ (24)	ARITECH MM 102 (12)	GBD 2 (11)	0	0	0	0 / 0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	signály vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

11. OBJEKT OP KLATOVY II.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
11	OP Klatovy II.	Plánická 135, Klatovy

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	sířeny vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2004	DSC POWER 864	1x LCD PC 5500 + 3x LED	4	4	2	0	0	0	0 / 0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sířeny vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

12. OBJEKT OP KLATOVY III.

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
12	OP Klatovy III.	Denisova 213, Klatovy

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EVS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	signály vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2004	DSC POWER 864	LCD PC 5500	16	18	4	0	0	0	0	0	Fautor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	signály vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

13. OBJEKT SOKOLOV

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
13	Objekt Sokolov	Chelčického 1938, Sokolov

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	sírěny vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
1996	Dominus 44	P5.2LCD	UOGARD (25)	MG 241 (5), MC 2101 (10)	SHARD SF 25 (10), FG 1130 (1)	0	0	ECLIP (23)	MANTHA (1)	EQUINOX (1)	0

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sírěny vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

14. OBJEKT OP TACHOV

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
14	OP Tachov	

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EVS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tísňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

(VZOR)

N. OBJEKT

A. Objekt určený k poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa
N	Objekt	

B. Specifikace systémů technické ochrany objektu:

EZS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tíšňové hlásiče	síréný vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	síréný vnitřní / vnější	signální světla	ZDP

C. Další specifikace:

.....

Č.j.:

PŘÍLOHA 3 *Rámcové dohody o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany*

**CENOVÁ UJEDNÁNÍ
VE SPRÁVĚ ÚZEMNÍHO PRACOVISTĚ PLZEŇ**

A. Cena za služby údržby

Celková cena za službu údržby systémů technické ochrany (EPS a PZTS - dle Přílohy č. 2 smlouvy „Specifikace objektů“) v objektech v územní působnosti ÚP zahrnuje i veškeré vedlejší náklady poskytovatele související s poskytováním služby, tj. například doprava z/do místa plnění, pohonné hmoty, cestovné, diety, administrativa, poplatky za potřebné dokumenty, kolky, nářadí, opotřebení nebo opravy nářadí, pojištění, poplatky, mzdové, provozní, popř. jiné související náklady.

Číslo objektu	Objekty	Cena za komplexní poskytování služeb údržby	Cena za komplexní poskytování služeb údržby
		Kč bez DPH za 1 rok	Kč včetně DPH za 1 rok
1	ÚP Plzeň I.		
2	ÚP Plzeň II.		
3	ÚP Plzeň III.		
4	ÚP Plzeň IV.		
5	Objekt Rokycany		
6	OP Domažlice		
7	OP Karlovy Vary		
8	Objekt Jáchymov		
9	Objekt Cheb		
10	OP Klatovy I.		
11	OP Klatovy II.		
12	OP Klatovy III.		
13	Objekt Sokolov		
14	OP Tachov		
	Celková cena		

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

B. Cena za služby opravy

Celková cena za službu oprav systémů technické ochrany (EPS a PZTS - dle Přílohy č. 2 smlouvy „Specifikace objektů“) v objektech v územní působnosti ÚP je dána hodinovou sazbou za poskytnutí služby oprav (servisu), tj. provádění servisních, montážních, demontážních a instalačních úkonů, programování software nebo nastavení STO technikem poskytovatele. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele za opravu, resp. servisní zásah, včetně vedlejších nákladů souvisejících s poskytováním služby, tj. například doprava z/do místa plnění, pohonné hmoty, cestovné, diety, administrativa, poplatky za potřebné dokumenty, kolky, nářadí, opotřebení nebo opravy nářadí, pojištění, poplatky, nepřetržitou pohotovost, mzdové, provozní, popř. jiné související náklady, a to s výjimkou použitého materiálu, komponentů a náhradních dílů.

Cena za komplexní poskytování služeb oprav v objektech ÚP Kč bez DPH za 1 hod	Cena za komplexní poskytování služeb oprav v objektech ÚP Kč včetně DPH za 1 hod

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

C. Závazná tabulka pro kalkulaci ceny v případě rozšíření předmětu smlouvy

V tabulce č. 1 je uvedena hodinová sazba za práci technika poskytovatele poskytujícího služby údržby (revize) týkající se systémů technické ochrany (EPS a PZTS - dle Přílohy č. 2 smlouvy „Specifikace objektů“) v objektech v územní působnosti ÚP, tj. provádění montážních, demontážních a instalačních úkonů, programování software nebo nastavení STO. Tato cena zahrnuje i veškeré vedlejší náklady poskytovatele související s poskytováním služby, tj. například doprava z/do místa plnění, pohonné hmoty, cestovné, diety, administrativa, poplatky za potřebné dokumenty, kolky, nářadí, opotřebení nebo opravy nářadí, pojištění, poplatky, mzdové, provozní, popř. jiné související náklady.

Tabulka č. 2 je výchozí pro kalkulaci ceny za služby údržby v konkrétním objektu. Zobrazuje jednotkové ceny za údržbu (revizi) jednotlivých prvků STO v objektech ÚP dle doby, za kterou je schopný 1 technik revidovat (realizovat) prvky. Cena služby se bude odvíjet od konkrétního počtu prvků (v kusech) v objektu ÚP, které budou poskytovateli upřesněny v návaznosti na konkrétní objekt, který bude předmětem dodatku smlouvy. Tedy hodnoty ve sloupci „Počet prvků k realizaci v objektu“ se bude měnit v návaznosti na konkrétní budoucí objekt a rozsah STO v něm. Sloupec „Předpoklad realizovaných prvků“ je pro poskytovatele závazný, pokud není ve smlouvě či smluvními stranami ujednáno jinak.

Tabulka č. 1

Hodinová sazba za práci jednoho revizního technika Kč bez DPH	
---	--

Tabulka č. 2

Prvek	Počet prvků k realizaci v objektu	Předpoklad realizovaných prvků	Celková doba realizace	Výsledná cena	Výsledná cena
	Ks	Ks za hodinu	Min	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Ústředna PZTS	1				
Rozšiřující moduly	1				
Pomocný, nebo záložní zdroj	1				
Ovládací panel	1				
Detektor prostorový	1				
Detektor magnetický kontakt	1				
Detektor audio	1				
Tísňový hlásič	1				
Bezdrátový tísňový detektor	1				
Signalizace světelná, akustická	1				
Zkouška komunikace PCO	1				
Vizualizační PC sestava	1				
Přenosové zařízení	1				
Koncentrátor	1				

Příloha č. 3 ZD k zakázce *Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů*

Napájecí zdroj	1				
Ústředna EPS	1				
Pomocný nebo záložní zdroj	1				
Požární detektor tlačítkový	1				
Požární detektor optický	1				
Požární detektor teplotní	1				
Požární detektor lineární	1				
Signalizace světelná, akustická	1				
Přenosové zařízení	1				
Detektor plynů	1				
Elektromechanický ventil	1				
Ovládání výtahu	1				
Vizualizační PC sestava	1				
Klíčový trezor	1				
Kamera venkovní, vnitřní	1				
Pomocný nebo záložní zdroj	1				
Záznamové zařízení	1				
Vizualizační PC sestava	1				
Otřesový detektor	1				
Vstupní docházkový terminál	1				
Domovní dvevní systém (vrátník)	1				
Turniket, branka	1				
Čtečka karet nebo čipů	1				
Klávesnice	1				
Infra závora	1				
Sepsání protokolu	1				
CELKOVÁ DOBA REALIZACE (hod)					
CELKOVÁ CENA (Kč)					