



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) s názvem:

„Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – objekty A, C“

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
zjednodušené podlimitní řízení**

DOPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ UVEDENÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Doplňující specifikace:

- min. 6ti komorový plastový profilový systém u rámů i křídel,
- okenní profilový systém třídy A dle ČSN EN 12608 s dodržáním podmínky tloušťky 3 mm vnější stěny v celém obvodu plastového profilu jak pro rámy, tak i pro křídla,
- výztuhy profilového systému - uzavřená ocelová výztuha tl. min. 1,5 mm pro rám a otevřená ocelová výztuha tl. min. 1,5 mm pro křídlo,
- izolační vložka v rámu profilového systému,
- hodnota součinitele prostupu profilového systému U_f menší nebo rovna 0,9 W/m²K,
- vodotěsnost třídy 9A pro jednokřídlá okna a třídy 7A pro dvoukřídlá okna bez středového sloupku dle ČSN EN 12208,
- možnost vyměnitelného těsnění jak na rámu, tak i na křídle,
- středové těsnění,
- každé otevíravé sklápěcí okno bude (pokud to dovolí technologické řešení) osazeno 4 kusy bezpečnostních zamykacích bodů kotvených do ocelové výztuhy tak, aby byla splněna jedna z bezpečnostních podmínek třídy WK1 (bez nutnosti certifikace bezpečnostní třídy),