

PROTOKOL č. 22061

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 a ČSN 33 2000-4-41ed.3, vypracovaný odbornou komisí.

<i>Složení komise :</i>	Roman Hroděj	-	předseda komise
	ing. Petr Šedaj	-	revizní technik
	B. Brožovský	-	projektant
		-	zástupce investora

Název objektu, stavby, prostoru :

PARKOVACÍ DŮM U MFA

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- a) ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2
ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 332000-1 ed.1.2
- b) konzultace s proj. stavby a investorem

Přílohy:

Viz. stránka 2, tabulka jednotlivých vlivů vyskytujících se v posuzovaných prostorech.

Popis objektu:

Řešený prostor je určen pro parkování osobních vozů .

Rozhodnutí:

Prostory vnitřní jsou zařazeny do prostření normální, parkoviště výjimkou venkovního prostoru a to včetně parkovacího prostoru je vyhodnoceno jako nebezpečné.

- V blízkosti umyvadla je **umývací prostor** dle ČSN 33 2130 ed.2.
- V prostorách se sprchy je prostor dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
- Veškeré vnější vlivy jsou určeny v jednotlivých tabulkách pro daný prostor dle **ČSN 33 2000-5-51 ed3.**

Zdůvodnění:

Vnější vlivy byli určeny s ohledem na daný prostory a skutečnost, že posuzovaný prostor je určen pro bydlení.

Datum sepsání protokolu:

30.3.2022

Rozhodnutí :

Určené vnější vlivy v daném prostoru: Vnitřní prostor - normální			
321	Vnější činitel prostředí (A)	Kód	
321.1	Teplota okolí	AA	5
321.2	Atmosférické podmínky v okolí	AB	5
321.3	Nadmořská výška	AC	1
321.4	Výskyt vody	AD	1
321.5	Výskyt cizích pevných těles	AE	1
321.6	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF	1
321.7	Mechanické namáhání - Ráz	AG	1
321.8	Vibrace	AH	1
321.9	Ostatní mechanická namáhání	AJ	připravuje se
321.10	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK	1
321.11	Výskyt živočichů	AL	1
321.12	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM	1
321.13	Intenzita slunečního záření	AN	1
321.14	Seismické účinky	AP	1
321.15	Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng)	AQ	1
321.16	Pohyb vzduchu	AR	1
321.17	Vítr	AS	1
322	Využití (B)	Kód	
322.1	Schopnost osob	BA	1+2
322.2	Elektrický odpor lidského těla	BB	připravuje se
322.3	Kontakt osob s potenciálem země	BC	1
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD	1
322.5	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	BE	1
323	Konstrukce budov	Kód	
323.1	Stavební materiál	CA	1
323.2	Provedení (konstrukce budovy)	CB	1

Určené vnější vlivy v daném prostoru : Venkovní prostor vč parkoviště - nebezpečný			
321	Vnější činitel prostředí (A)	Kód	
321.1	Teplota okolí	AA	2+4
321.2	Atmosférické podmínky v okolí	AB	2+4
321.3	Nadmořská výška	AC	1
321.4	Výskyt vody	AD	3
321.5	Výskyt cizích pevných těles	AE	3
321.6	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF	1
321.7	Mechanické namáhání - Ráz	AG	1
321.8	Vibrace	AH	1
321.9	Ostatní mechanická namáhání	AJ	připravuje se
321.10	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK	1
321.11	Výskyt živočichů	AL	2
321.12	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM	1
321.13	Intenzita slunečního záření	AN	1
321.14	Seizmické účinky	AP	1
321.15	Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng)	AQ	1
321.16	Pohyb vzduchu	AR	2
321.17	Vítr	AS	1
322	Využití (B)	Kód	
322.1	Schopnost osob	BA	1
322.2	Elektrický odpor lidského těla	BB	připravuje se
322.3	Kontakt osob s potenciálem země	BC	2
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD	1
322.5	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	BE	1
323	Konstrukce budov	Kód	
323.1	Stavební materiál	CA	1
323.2	Provedení (konstrukce budovy)	CB	1

Informace byly čerpány z dostupných, poskytnutých podkladů.